

## **Dodatečná informace k zakázce : 2**

**Název programu:** 133 310 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných ÚSC

**Číslo projektu:** EDS 133D311000038

**Název projektu:** Přístavba mateřské školy v Klánovicích

**Název zakázky:** Přístavba mateřské školy v Klánovicích

**Předmět zakázky:** Stavební práce

**Tato zakázka je realizována dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Zakázka je realizována v podlimitním režimu na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53.**

**Tato zakázka je spolufinancována z rozpočtu MŠMT - 133 310 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných ÚSC a formou účelové dotace MHMP.**

**Název zadavatele:** Městská část Praha-Klánovice

**IČ zadavatele:** 00240281

**Sídlo zadavatele:** ÚMČ Praha-Klánovice, U Besedy 300, Praha-Klánovice, 190 14

**IČ příjemce (zadavatele):** 00237191

**Statutární zástupce příjemce (zadavatele):** Ing. Karel Horníček, starosta

**Kontaktní osoba příjemce (zadavatele):** Martin Lapeš, TNT Consulting s. r. o.

**Telefon a e-mail kontaktní osoby příjemce (zadavatele) pro poskytování informací:**

tel: 776 637 077, e-mail: [lapes@tntconsulting.cz](mailto:lapes@tntconsulting.cz)

Na základě zaslání dotazu dodavatele (účastníka) zveřejňujeme níže následující vysvětlení/dodatečnou informaci:

**Dotaz uchazeče:**

Dobrý den,

žádáme Vás o poskytnutí dodatečných informací k zakázce Přístavba mateřské školy v Klánovicích.

Žádáme o poskytnutí technické specifikace a výkresové dokumentace k osobnímu výtahu.

**Odpověď zadavatele:**

Technická specifikace (požadované parametry) výtahu je uvedena v části D.1.1.22 tabulky prvků a ve výkresech architektonicko-stavební části (D.1.1). Pro úplnost poskytují technický podklad, který byl použit pro definici parametrů do projektové dokumentace.

Uvedená technická specifikace je dostačující pro vytvoření cenové nabídky a umožňuje výběr z více výrobců/dodavatelů. Podrobnější výkresová dokumentace výtahu by měla charakter výrobní dokumentace, která se u jednotlivých výrobců/dodavatelů liší.

Technický podklad:

## Technická specifikace

**MŠ Klánovice**  
**Med Pavlík architekti**  
**V Žáčku 219, 190 14 Praha Klánovice**

### Všeobecné informace

Normy	:	ČSN EN81-1
Počet výtahů	:	1
Řídicí systém	:	Jednosměrný sběr
Rychlost	:	1,0 m/s
Nosnost	:	630 kg
Typ	:	Osobní výtah
Zdvih	:	2,95 m
Počet podlaží	:	2
Počet nástupišť	:	2

### Stroj

Umístění stroje	:	Uvnitř šachty
-----------------	---	---------------

### Specifikace šachty

Šířka x Hloubka	:	1625 mm x 1800 mm
Horní přejezd	:	3400 mm
Prohlubeň	:	1100 mm

### Dveře stanic

Typ dveří	:	Dvoupanelové stranou posuvné
Šířka x Výška	:	900 mm x 2000 mm
Typ stanic	:	Rám
Umístění servisního panelu	:	Montovaný na rám dveří

### Kabina

Typ kabiny	:	Neprůchozí klec
Šířka x Hloubka x Výška	:	1100 mm x 1400 mm x 2100 mm

Tato DI je zveřejněna na profilu zadavatele:

Profil zadavatele: <https://www.vhodne-uvarejneni.cz/profil/00240281>

**V Praze**

2. 12. 2016

v.r.

Ing. Karel Horníček, starosta