

Městská část Praha Klánovice
U Besedy 300, 190 14 Praha – Klánovice
IČ: 002 40 281

VÝZVA k podání cenové nabídky

Na základě provedené periodické kontroly a vyjádření revizního technika ke stavu plynové kotelny v ZŠ Smržovská 1, Praha Klánovice, se na Vás obracíme s výzvou k podání 2 cenových nabídek na akci: „**Oprava plynové kotelny – ZŠ Smržovská I**“

- 1) **Na opravu stávajícího plynového zařízení zn. BUDERUS, o výkonu 98 kW (rok 1998)**
- 2) **Na výměnu stávajícího plynového zařízení, za 2-3 nové závěsné kondenzační kotle o jednotlivém výkonu cca 50 kW**

1. Vymezení plnění zakázky

Předmětem zakázky na služby je oprava nebo výměna plynového zařízení v kotelně ZŠ Smržovská 1, Praha Klánovice.

2. Rozsah požadované činnosti

Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro objednatele 2 cenové nabídky v rozsahu následujících bodů:

- Cenová nabídka na opravu plynového zařízení, včetně revize zařízení
- Cenová nabídka na výměnu plynového zařízení, včetně revize zařízení
- U obou nabídek - rozpis materiálu a prací

Pro podrobné vypracování cenových nabídek je nutná prohlídka na místě, předem si lze dohodnout schůzku se správcem panem Schwarzem, tel.: 731 487 560.

3. Doba a místo plnění zakázky

Předpokládaný termín plnění: 11-12/2016

4. Prokázání kvalifikace

Uchazeč doloží:

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 54 zákona

- Výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence

5. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude uvedena:

- Jako nejvýše přípustná a platná do ukončení plnění předmětu díla
- V české měně
- Uvedená položkově za jednotlivé části zakázky a zároveň v celkové výši bez DPH, DPH v zákonné výši a celková cena včetně DPH

Součástí nabídkové ceny jsou i práce, dodávky a náklady, které jsou uvedeny v této výzvě.

6. Lhůta a místo pro podání nabídky

Lhůta pro podání nabídky počíná běžet první den po odeslání této výzvy zájemci a skončí **7.12.2016 ve 12:00 hodin**. Otevírání obálek s nabídkami proběhne v sídle zadavatele dne **7.12.2016 ve 12:15 hodin**, jako neveřejné. Nabídku v písemné formě zašlete v uzavřené a nepoškozené obálce, opatřené na uzavření razítkem uchazeče a nápisem:

„Oprava plynové kotelny – ZŠ Smržovská 1“

NEOTEVÍRAT

Doporučeně poštou nebo osobně na adresu:

Městská část Praha Klánovice, U Besedy 300, 190 14 Praha - Klánovice

7. Zadávací dokumentace

Jako zadávací dokumentace slouží tato výzva

8. Další požadavky zadavatele

- Nabídka bude vyhotovena v jednom svazku
- Nabídka bude předložena v českém jazyce
- Zadavatel nehradí uchazeči náklady, spojené s vypracováním a doručením nabídky
- Každý uchazeč je oprávněn předložit pouze jednu nabídku

9. Způsob hodnocení nabídek

Základním hodnotícím kritériem je výše nabídkové ceny. Nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou bez DPH.

10. Práva zadavatele

- Zadavatel má právo na základě posouzení a hodnocení nabídek rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky. Nejvhodnější nabídkou se rozumí nabídka nejlépe splňující kritéria vymezená zadavatelem.
- Zadavatel si vyhrazuje právo na odmítnutí všech nabídek
- Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit z další účasti uchazeče, jehož nabídka je z hlediska požadavků a podmínek stanovených zadavatelem, neúplná.
- Výběrem nejvhodnější nabídky nevzniká právní vztah.

11. Zjištěné nedostatky

- a) plynový rozvod pro jiná odběrná místa, procházející skrze prostory kotelny - nepřipustné dle norem a TPG
- b) chybějící záplavové čidlo v kotelně
- c) hlavní uzávěr kotelny DN 50 je kuželový kohout, nutno vyměnit za kulový uzávěr
- d) plynové potrubí u zdi kotelny (ze strany hřiště) je nad zemí odhalené bez korozní ochrany
- e) ochranný nátěr odvětrávacího potrubí a jeho ukotvení
- f) ve dvířkách u plynoměru a HUP vytvořit větrací otvory
- g) ochranný nátěr na rozvodu u regulátoru tlaku plynu

Praha 23.11.2016

