

Legenda:

- stáv. obrysy vozovky, chodníku, budov
- stáv. oplocení
- VO — stáv. kabelové vedení VO
- nové kabelové vedení VO (CYKY-J 4x10mm2)
- nová kabelová chránička
- stáv. stožár veřejného osvětlení
- nový stožár veřejného osvětlení o výšce 6m
- stáv. strom
- uzemnění *(drát FeZn Ø10mm v celé trase kabelů VO)*

Situace odpovídá podkladu katastrální mapy

- hranice parcel
- 339/5 — parcelní číslo
- vnitřní kresba
- (1773/3) — pozemek dotčený stavbou VO

Napěťová soustava: TN-C, 3+PEN, 3x230 / 400 V, 50 Hz
Ochrana dle ČSN 33 2000 - 4: NN - automatickým odpojením od zdroje v sítích TN
Prostředí dle ČSN 33 2000 - 3: AA 8, AB 8, AD 4, AF 2, AN 3, AQ 3, BB 2, BC 2

ELEKTROŠTIKA, s.r.o.
U Družstva Ideál 13, 140 00 Praha 4
tel: 261 214 027, tel/fax: 241 413 334
IČ: 48041122, DIČ: CZ48041122

Investor: Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2
110 00, Praha 1
IČ:00064581, DIČ: CZ00064581

Odpovědný projektant:	Vedoucí projektant:	Hlavní projektant:	Datum :	Číslo stavby:
Jiří Bím	Jaroslav Šolc	Jaroslav Šolc	01/2019	

Obsah :

VÝSTAVBA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ – doplnění VO v ul. Smidarská Praha 21 Klánovice

Zákres stavby v katastrální mapě

Stupeň :	Číslo zakázky:
DUR/RDS	D18074
Měřítko : 1:500	Paré :
Číslo výkresu : C 3	3

VEŠKERÁ PRÁVA VYHRAZENA. ŠÍŘENÍ NEBO REPRODUKOVÁNÍ BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU AUTORA JE NEPŘÍPUSTNÉ.