



ZÁPIS KOMISE VÝSTAVBY DNE 1.6.20

1) Přístavba RD Jeníkovická 1124 vč. 4 vrtů pro tepelné čerpadlo, oplocení
investor Vít Kutnar.

KV se seznámila s projektovou dokumentací a souhlasí s přístavbou a oplocením. Investora jsme uvědomily o informaci na žádost kácení stromů v místě přístavby i mimo stavbu.

2) Demolice stavby RD Jeníkovická č.p 383 a odpojení od inženýrských sítí č.p. 1383 a 1394 k.ú Klánovice.

KV souhlasí.

3) Stavební úpravy RD K rukavičkárně 793, investor M. Kroupa

Zateplení střechy a obvodového pláště.

KV souhlasí.

4) Návrh projektu organizace dopravy v klidu pro realizaci zóny placeného stání v Klánovicích

KV dává námítky a připomínky: - jednosměrky bez značek, - nevhledné parkovací automaty, - rozhodování bez zpracování parkování celých Klánovic, - doporučuje zpracování dopravního modelu, který by obsahoval: 1. stav. stav, 2. stav po úpravách, 3. výhled do budoucna, 4. zapojení MHD

<https://www.praha-klanovice.cz/mestska-cast/doprava/doprava-dokumenty/>

5) Žádost o vydání souhlasu „Stavební úprava Nádražní občerstvení Klánovice“

KV souhlasí. Vyžádali jsme si ještě doložení úprav toalety pro tělesně postižené, parkování v klidu a nakládání s odpady a zásobování.

6) Změna UP 5. vlna úprav U1535/05

U1351, U1357

KV souhlasí.



7) Opětovné projednání výstavby chaty na p.c.1333/3, ul. Želkovická, která byla v KV 2.12.19

KV nesouhlasí. Dle územního plánu v dané lokalitě je povolena přístavba chat nebo rodinného domu. Dle plánů a stávajícího stavu se nejedná o přestavbu ale stavbu nové chaty. V plánech není zakreslen stávající stav ale pouze nový stav. Dále je chata v rozporu s Hlavními zásadami výstavby v MČ Praha-Klánovice, lež nejsou dodrženy odstupové vzdálenosti dle bodu 4.

Na vědomí:

Přípojky:

Voda + plyn 1194/4 Krovova 99 Ing. arch. Brádlarová, Ing. Sládková, Ing. M. Bašta

Voda + kanalizace + plyn 1194/4 Krovova 630/3 Ing. arch. Brádlarová, Ing. Sládková, Ing. M. Bašta

Voda + kanalizace Chudoměřická 1206, p.č. 1397/6, č.p.345 L. Šedivá