

Zápis komise výstavby dne 4. 2. 2019

Projednávané body:

- 1) Žádost o vyjádření ke stavbě přístřešku pro automobil na pozemku parc.č. 108/2, k.ú. Klánovice, ul. Slavětínská, Praha-Klánovice. Žádá Ing. Rostislav Behenský, Slavětínská 418, zastoupený projektantem Ing- Radimem Hanžlem.
KV nesouhlasí se stavbou, jelikož je v rozporu s hlavními zásadami výstavby v MČ Praha-Klánovice tj. odst. 4) umístění stavby od hranice sousedního pozemku je stanovena na minimálně 2 m. Vzdálenost navrhované stavby není okótována, ale lze odvodit, že je umístěna v těsně u hranice pozemku.
- 2) Žádost o vyjádření k návrhu rodinného domu na pozemku parc.č. 1054, k.ú. Klánovice, ul. Šlechtitelská, Praha-Klánovice. Stavebně se jedná o rodinný dům s využitelným podkrovím. Přípojky jsou stávající. Žádá za manžely Ježkovi projektant Petr Kovalčík.
KV souhlasí se stavbou rodinného domu za podmíněk, že pokud se bude provádět nové oplocení, bude provedeno s průhlednou výplní.
- 3) Žádost o vyjádření ke změně územního plánu na pozemcích parc.č. 1440/4, 1440/7, k.ú. Klánovice, která spočívá ve změně indexu z A na B. Žádá Zuzana Šancová.
KV doporučuje ÚMČ vydat kladné stanovisko.
- 4) Žádost o vyjádření k prodloužení vodovodu a výtlačné kanalizace včetně přípojek pro stavební pozemek s parc.č. 908/10 a 908/11, k.ú. Klánovice, Přímské náměstí, ul. Libčanská. Žádá za p. Jedlička projektant Lucie Maštalířová.
*Doplnění informací:
p. Antosch měl povolený tlakový kanalizační řad IPE DN 90 o celkové délce 65m, který je veden souběžně s vodovodním řadem a je napojen z ul. Šlechtitelské.*
- 5) Žádost o vyjádření k umístění nového rozvaděče pro přípojku NN a nový rozvaděč Cetin na pozemku parc.č. 1173 k.ú. Klánovice, areál hotelové střední školy, ul. Slavětínská, Praha-Klánovice. Žádá za Cetin spol. S com s.r.o.,
*KV se stavbou souhlasí za podmíněk:
- uvedení pozemku do původního stavu včetně vrácení původní dlažby
- před zahájením prací požádat UMČ o povolení záboru a výkopových prací*

Prezence:

Předseda komise: Bc. Pavel Jaroš - přítomen

Tajemník komise: p. Šárka Nováková - přítomna

Člen Ing. Eva Kubelkova - omluvena

Člen	Ing. Pavel Vorlíček - přítomen
Člen	Ing. Michal Čtrnáctý - přítomen
Člen	Ing. Jan Procházka - přítomen
Člen	p. Václav Švec - přítomen
Člen	Ing. Klarisa Milerová – přítomna
Člen	Ing. Jarmila Dubová - přítomna